

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 25.03.2025г. ПМ 25250041000117587590

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://25250041000117048054>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о мероприятии, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Приморскому краю в г. Партизанске

ул. Октябрьская, 5-б, г. Партизанск, 692864

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkprn.ru <http://www.25.gosprotrebnadzor.ru>

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 22

по результатам _____ профилактического визита _____ № 22
(полное наименование проведенного мероприятия)

г. Партизанск, ул. Октябрьская, 5-б
(место составления)

« 15 » апреля 20 25 г.
(дата составления)

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Приморскому краю в г. Партизанске Быковой Татьяной Борисовной

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

в период с 02.04.2025 по 15.04.2025 года в отношении:

Наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя	муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Веселый Яр» Ольгинского муниципального округа
Юридический адрес/адрес места регистрации	692452, Приморский край, Ольгинский муниципальный округ, с. Веселый Яр, ул. Тракторная, зд. 41А
Адрес места осуществления деятельности	692452, Приморский край, Ольгинский муниципальный округ, с. Веселый Яр, ул. Тракторная, зд. 41А
ОГРН/ОГРНИП	ОГРН 1032500971580
ИНН	ИНН 2523003137
КПП (при наличии)	
Законный представитель юридического лица. Документ, подтверждающий полномочия	Врио директора МКОУ «СОШ с. Веселый Яр» ОМО Бильдянова Наталья Владимировна

выявлены нарушения обязательных требований законодательства, которые не устранены до окончания обязательного профилактического визита.

№	Структурная единица НПА, содержащего нарушение обязательных требований	Описание выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5. 54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	В кабинетах начальных классов используются лампы с разным световым излучением. Согласно экспертного заключения отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанске» № 22/4-О от 15.04.2025 г. измеренные уровни искусственной освещенности в классах не соответствуют требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5. 54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	До 01.06.2025 года.	Обеспечить систему общего освещения потолочными светильниками со спектром одинакового светового излучения.	1. Предоставить информацию (документы), подтверждающие проведение мероприятий (запланированных мероприятий) по обеспечению системы общего освещения потолочными светильниками со спектром одинакового светового излучения.
2.	п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Не соблюдается инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств: по результатам лабораторного контроля, рабочий раствор, отобранный на пищеблоке 02.04.2025г. не соответствует заданной концентрации (массовая доля активного хлора составила 0,020%, при требовании 0,06%».	До 01.06.2025 года.	Обеспечить приготовление рабочих растворов дез. средств в соответствии с инструкцией по применению.	1. Предоставить результаты производственного лабораторного контроля, подтверждающие соблюдение инструкции по приготовлению дезсредств, (протокол лабораторных исследований)
3.	п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений: танцевальный класс, изолятор,	До 01.06.2025 года.	Обеспечить возможность проветривания помещений, обеспечить целостность остекления окон	1. Предоставить информацию (документы), подтверждающие

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	коридор, учительская, в танцевальном классе нарушение целостности окна, что является нарушением п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».		проведение мероприятий (запланированных мероприятий)
--	---	--	--

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По истечении срока исполнения контролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись

Копию предписания получил: (Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись

Должностное лицо: старший специалист 1 разряда Т. Б. (подпись)

“ 15 ” апреля 20 25 г. (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658548
Владелец Бильдянова Наталья Владимировна
Действителен с 10.01.2025 по 10.01.2026